番号	採取年月	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	水質基準値 (mg/l)
	地点名称1	志筑浄水場	佐野浄水場	大町配水池	大谷第1配水池	松帆浄水場	鵜崎浄水場	御手洗浄水場	開京浄水場	室津浄水場	薬師園浄水場	撫第1浄水場	北山配水区	北山配水池(柳沢配水区)	桃川配水池	尾崎配水池	尾崎高区・北山配水池	遠田配水池	下河合配水区	向谷配水区	山王山配水池	楠本浄水場	久留麻浄水場	河内浄水場	月の山浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	0.003
基4	水銀及びその化合物																									0.0005
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																									0.01
基6	鉛及びその化合物					0.004						0.004														0.01
基7	ヒ素及びその化合物							0.001	＜0.001																	0.01
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																									0.05
基9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.01
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.6	2.2	2.1	2.1				0.9										10
基11	ﾌｯ素及びその化合物	0.19				0.39		0.16	＜0.008			0.10	0.14	0.14	0.10	0.16	0.13	0.46				0.29	0.20	0.20	0.19	0.8
基12	ﾎｳ素及びその化合物	0.21											＜0.02	0.02	0.02											1.0
基13	四塩化炭素																									0.002
基14	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																									0.05
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	0.04
基16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																									0.02
基17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																									0.01
基18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.01
基19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ					＜0.001																				0.01
基20	塩素酸	0.13	0.08	0.06	0.08	＜0.06	0.09	0.11	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	0.08	＜0.06	0.12	＜0.06	0.06	＜0.06	＜0.06	0.13	＜0.06	0.16	0.10	0.6
基21	ｸﾛﾛ酢酸	0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	0.02
基22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.004	0.010	0.009	0.009	0.010	0.003	0.019	0.006	＜0.001	0.002	0.002	＜0.001	0.001	0.009	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.007	0.007	0.006	0.005	0.024	0.015	0.06
基23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	0.005	＜0.004	0.04
基24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.019	0.007	0.004	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.003	0.003	0.008	0.003	0.006	0.006	0.1
基25	臭素酸	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.01
基26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.016	0.025	0.024	0.022	0.028	0.044	0.039	0.015	0.002	0.010	0.006	0.004	0.006	0.024	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.015	0.015	0.025	0.012	0.045	0.033	0.1
基27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.2
基28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.005	0.008	0.008	0.007	0.011	0.009	0.012	0.005	＜0.001	0.002	0.001	＜0.001	0.001	0.008	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.005	0.005	0.009	0.004	0.015	0.011	0.03
基29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.001	0.001	0.001	0.001	＜0.001	0.013	0.001	＜0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	0.001	0.09
基30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	0.08
基31	亜鉛及びその化合物																									1.0
基32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.03	0.03	0.03	0.02	0.09	0.05	0.02						0.03					0.03	0.03					0.2
基33	鉄及びその化合物						＜0.03		＜0.03			0.11														0.3
基34	銅及びその化合物																									1.0
基35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	34			14			19							16							22	18	16	14	200
基36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物								＜0.001																	0.05
基37	塩化物ｲｵﾝ	25.0	15.0	13.0	12.0	22.0	41.0	15.0	10.0	19.0	22.0	22.0	36.0	36.0	14.0	20.0	20.0	34.0	37.0	9.6	9.6	28.0	16.0	21.0	17.0	200
基38	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	58				92	120	69	38	84	83	80	110	110	43	56	69	120	120			110	72	110	99	300
基39	蒸発残留物	170	100	89	86	180	250	140	83	200	170	170	220	220	100	160	170	250	240	81	85	210	160	190	170	500
基40	陰ｲｵﾝ界面活性剤																									0.2
基41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ																									0.00001
基42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ																									0.00001
基43	非ｲｵﾝ界面活性剤	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.02
基44	ﾌｪﾉｰﾙ類					＜0.0005																				0.005
基45	有機物（全有機炭素の量）	0.4	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.9	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	0.5	0.6	0.5	1.6	0.8	3
基46	pH値	7.5	7.8	7.7	7.9	7.5	8.0	8.0	7.8	7.2	7.1	6.9	6.8	6.9	7.7	6.6	6.8	6.8	6.7	7.7	7.7	7.5	7.4	7.4	7.7	5.8～8.6
基47	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
基48	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
基49	色度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	0.8	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.6	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	5
基50	濁度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.6	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
	遊離残留塩素濃度	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1