| | | 採取年月 | | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 6月2日 | 水質基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 施設名称 | | 新広田配水池系 | 山添配水池系 | 中筋配水池系 | 倭文配水池系 | 松帆配水池系 | 慶野配水池系 | 津井配水池系 | 志知配水池系 | 阿那賀配水池系 | 高区配水池系 | 中区配水池系 | 中区配水池系 | 低区配水池系 | 佐礼尾配水池系 | 松田配水池系 | 野原配水池系 | 長見山配水池系 | 原田配水池系 | 生子高区配水池系 | 生子低区配水池系 | 河内谷配水池系 | | | 倉川配水池系 | | 潮美台配水池系 | |
| | | 地点名称１ | | 広田保育園 | 山添公会堂 | 南あわじ市緑庁舎 | 神道公会堂 | 志知川消防屯所 | 慶野公会堂 | 丸山海水浴場給水栓 | 志知口加圧所 | 伊毘オート牛ヤンプ場 | 南あわじ市サイクリングターミナル | 南あわじ市学校給食センター | 入田公会堂 | 大榎列公会堂 | 市慶長水源前給水栓 | 小榎列公会堂 | 高公会堂 | かるも公会堂 | 南あわじ市児童館 | 稲田南公会堂 | 八幡北公会堂 | 仁頃公会堂 | 吹上公会堂 | 沼島公園 | 土生消防詰所 | 沼島泊船着場 | じゃのひれ配水池 | |
| | | 気温 | ℃ | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 22 | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 20.1 | 20.8 | 18.1 | 18.7 | 19.1 | 18.9 | 22 | 18.9 | 21 | 21.6 | |
| | | 水温 | ℃ | 20 | 21 | 22 | 20.5 | 20 | 18.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18.7 | 18.7 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 19.8 | 19 | 20.6 | 19 | 19.4 | |
| A | 1 | 一般細菌 | CFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100個/ml |
| 法令に基づく給水栓等における水質基準項目 | 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.003mg/l |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005mg/l |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/l |
| | 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01mg/l |
| | 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10mg/l |
| | 11 | フッ素及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.08 | | | | | | | 0.8mg/l |
| | 12 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1mg/l |
| | 13 | 四塩化炭素 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002mg/l |
| | 14 | 1,4-ジオキサン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/l |
| | 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.04mg/l |
| | 16 | ジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/l |
| | 17 | テトラクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| | 18 | トリクロロエチレン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01mg/l |
| | 19 | ベンゼン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| | 20 | 塩素酸 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.6mg/l |
| | 21 | クロロ酢酸 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.02mg/l |
| | 22 | クロロホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.021 | 0.002 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.025 | 0.027 | 0.021 | 0.011 | 0.06mg/l |
| | 23 | ジクロロ酢酸 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.04mg/l |
| | 24 | ジブロモクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.1mg/l |
| | 25 | 臭素酸 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01mg/l |
| | 26 | 総トリハロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.034 | 0.007 | 0.033 | 0.034 | 0.040 | 0.031 | 0.048 | 0.046 | 0.042 | 0.028 | 0.1mg/l |
| | 27 | トリクロロ酢酸 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.2mg/l |
| | 28 | ブロモジクロロメタン | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.010 | 0.002 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.010 | 0.03mg/l |
| | 29 | ブロモホルム | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.09mg/l |
| | 30 | ホルムアルデヒド | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.08mg/l |
| | 31 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1mg/l |
| | 32 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 | 0.06 | 0.04 | | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | | 0.01 | 0.2mg/l |
| | 33 | 鉄及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3mg/l |
| | 34 | 銅及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1mg/l |
| | 35 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200mg/l |
| | 36 | マンガン及びその化合物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/l |
| | 37 | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 10 | 13 | 12 | 21 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 22 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 14 | 16 | 13 | 200mg/l |
| | 38 | カルシウム,マグネシウム等（硬度） | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | | | 88 | 96 | | 300mg/l |
| | 39 | 蒸発残留物 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | 220 | 99 | 100 | 120 | 110 | 120 | 150 | 170 | 62 | 500mg/l |
| | 40 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2mg/l |
| | 41 | ジェオスミン | mg/l | | | | ＜0.000001 | | | | | | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | | | 0.000002 | ＜0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/l |
| | 42 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | | | | ＜0.000001 | | | | | | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | | | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | 0.00001mg/l |
| | 43 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.02mg/l |
| | 44 | フェノール類 | mg/l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005mg/l |
| | 45 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/l | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 3mg/l |
| | 46 | pH値 | | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 5.8～8.6 |
| | 47 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でない |
| | 48 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でない |
| | 49 | 色度 | 度 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.9 | ＜0.5 | 0.9 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | 0.9 | ＜0.5 | 5度 |
| | 50 | 濁度 | 度 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 2度 |
| | | 遊離残留塩素濃度 | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.46 | 0.22 | 0.37 | 0.2 | 0.33 | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.25 | |