| 番号 | 採取年月 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 水質基準値 (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 志筑浄水場 | 佐野浄水場 | 大町配水池 | 大谷第1配水池 | 松帆浄水場 | 鵜崎浄水場 | 御手洗浄水場 | 開京浄水場 | 室津浄水場 | 薬師園浄水場 | 撫第1浄水場 | 北山配水区 | 桃川配水区 | 尾崎浄水場 | 園出浄水場 | 遠田浄水場 | 柳沢配水区 | 下河合浄水場 | 向谷配水区 | 山王山配水区 | 楠本浄水場 | 久留麻浄水場 | 河内浄水場 | 月の山浄水場 | |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/ml |
| 基2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | 0.003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | 0.0005 |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | 0.001 | ＜0.001 | | ＜0.001 | 0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01 |
| 基7 | ﾋ素及びその化合物 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.01 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.05 |
| 基9 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01 |
| 基10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | ＜0.1 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | ＜0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 10 |
| 基11 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.54 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.33 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.8 |
| 基12 | ﾎｳ素及びその化合物 | 0.2 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.2 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.0 |
| 基13 | 四塩化炭素 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.002 |
| 基14 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.05 |
| 基15 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.04 |
| 基16 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.02 |
| 基17 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01 |
| 基18 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.03 |
| 基19 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.01 |
| 基20 | 塩素酸 | 0.38 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.32 | 0.38 | 0.22 | 0.14 | ＜0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.6 |
| 基21 | ｸﾛﾛ酢酸 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.02 |
| 基22 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.010 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.012 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.015 | 0.014 | 0.029 | ＜0.001 | 0.014 | ＜0.001 | 0.003 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.010 | 0.049 | 0.011 | 0.06 |
| 基23 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.007 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.006 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.006 | ＜0.004 | 0.008 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | ＜0.004 | 0.04 |
| 基24 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | ＜0.001 | 0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.003 | 0.1 |
| 基25 | 臭素酸 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ＜0.001 | 0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.003 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ＜0.001 | 0.01 |
| 基26 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.028 | 0.036 | 0.034 | 0.039 | 0.029 | 0.027 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.025 | 0.051 | 0.002 | 0.031 | ＜0.001 | 0.008 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.030 | 0.028 | 0.037 | 0.022 | 0.085 | 0.021 | 0.1 |
| 基27 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.2 |
| 基28 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | ＜0.001 | 0.011 | ＜0.001 | 0.003 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.011 | 0.010 | 0.012 | 0.007 | 0.025 | 0.006 | 0.03 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.09 |
| 基30 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.08 |
| 基31 | 亜鉛及びその化合物 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | | ＜0.01 | 0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.02 | 0.02 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1.0 |
| 基32 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ＜0.02 | 0.06 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | ＜0.02 | 0.2 |
| 基33 | 鉄及びその化合物 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.06 | | ＜0.03 | 0.04 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.04 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.3 |
| 基34 | 銅及びその化合物 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | | ＜0.01 | 0.01 | 0.03 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.05 | 0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1.0 |
| 基35 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 33 | 17 | 17 | 16 | 19 | 34 | 44 | 19 | | 19 | 20 | 27 | 18 | 23 | 23 | 29 | 24 | 27 | 18 | 18 | 19 | 20 | 14 | 13 | 200 |
| 基36 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.008 | | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.05 |
| 基37 | 塩化物ｲｵﾝ | 24 | 15 | 15 | 15 | 17 | 42 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 34 | 16 | 20 | 21 | 28 | 27 | 34 | 16 | 16 | 24 | 18 | 21 | 16 | 200 |
| 基38 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 57 | 45 | 45 | 46 | 46 | 138 | 94 | 96 | 85 | 72 | 73 | 119 | 46 | 57 | 65 | 111 | 92 | 120 | 46 | 46 | 87 | 69 | 84 | 91 | 300 |
| 基39 | 蒸発残留物 | 171 | 120 | 117 | 121 | 131 | 278 | 246 | 187 | 211 | 173 | 180 | 236 | 104 | 155 | 170 | 222 | 187 | 242 | 116 | 112 | 172 | 155 | 174 | 148 | 500 |
| 基40 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.2 |
| 基41 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | 0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | 0.00001 |
| 基42 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | ＜0.000001 | 0.000002 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | 0.000001 | ＜0.000001 | 0.00001 |
| 基43 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.02 |
| 基44 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.005 |
| 基45 | 有機物（全有機炭素の量） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | ＜0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 3 |
| 基46 | pH値 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 5.8～8.6 |
| 基47 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でない |
| 基48 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でない |
| 基49 | 色度 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 5 |
| 基50 | 濁度 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2 |
| | 遊離残留塩素濃度 | 0.59 | 0.30 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |