平成22年11月度　淡路広域水道企業団　本庁管理区域　水質検査結果表

番号	採取年月	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月9日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	水質基準値 (mg/l)
	地点名称1	西岡配水池	ｺﾐｾﾝ配水池	常盤配水池	常隆寺配水池	撫配水池	楠本配水池	久留麻配水池	北山配水池	高山配水池	志筑第3配水池	大谷配水池	大町配水池	小山田配水池	神陽台配水池	二ツ石配水池	宇原配水池	倭文配水池	阿那賀配水池	志知配水池	高区配水池	佐礼尾配水池	潮美台配水池	南淡浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	＜0.0003																				＜0.0003		＜0.0003	0.003
基4	水銀及びその化合物	＜0.00005																				＜0.00005		＜0.00005	0.0005
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物	＜0.001																				＜0.001		＜0.001	0.01
基6	鉛及びその化合物	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.01
基7	ヒ素及びその化合物	＜0.001																				＜0.001		＜0.001	0.01
基8	六価ｸﾛﾑ化合物	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.05
基9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.01
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4																				0.2		0.2	10
基11	フッ素及びその化合物	＜0.08																				＜0.08		0.09	0.8
基12	ホウ素及びその化合物	＜0.1																				＜0.1		＜0.1	1.0
基13	四塩化炭素	＜0.0001																				＜0.0001		＜0.0001	0.002
基14	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	＜0.005																				＜0.005		＜0.005	0.05
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001																				＜0.001		＜0.001	0.04
基16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	＜0.001																				＜0.001		＜0.001	0.02
基17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001																				＜0.001		＜0.001	0.01
基18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	＜0.001																				＜0.001		＜0.001	0.03
基19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	＜0.001																				＜0.001		＜0.001	0.01
基20	塩素酸	＜0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.11	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.15	0.15	0.21	0.28	0.6
基21	ｸﾛﾛ酢酸	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	0.02
基22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.009	0.004	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.022	0.025	0.019	0.014	0.06
基23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	0.004	0.005	0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	0.018	0.018	0.011	0.011	0.04
基24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.003	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.004	0.004	0.005	0.005	0.1
基25	臭素酸	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.01
基26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.017	0.020	0.020	0.021	0.022	0.020	0.021	0.025	0.011	0.023	0.023	0.023	0.024	0.024	0.024	0.027	0.026	0.027	0.027	0.037	0.041	0.035	0.029	0.1
基27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.2
基28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.008	0.004	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.011	0.012	0.011	0.010	0.03
基29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	＜0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.09
基30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	0.08
基31	亜鉛及びその化合物	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.04	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	0.03	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	1.0
基32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	＜0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.2
基33	鉄及びその化合物	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	0.3
基34	銅及びその化合物	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	1.0
基35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	17																				10		18	200
基36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.05
基37	塩化物ｲｵﾝ	15	15	15	15	15	15	15	14	14	14	14	14	17	17	17	17	17	17	17	12	12	15	18	200
基38	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	45																				28		39	300
基39	蒸発残留物	105																				111		105	500
基40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	＜0.02																				＜0.02		＜0.02	0.2
基41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	＜0.000001																				＜0.000001		0.000002	0.00001
基42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	＜0.000001																				＜0.000001		＜0.000001	0.00001
基43	非ｲｵﾝ界面活性剤	＜0.005																				＜0.005		＜0.005	0.02
基44	ﾌｪﾉｰﾙ類	＜0.0005																				＜0.0005		＜0.0005	0.005
基45	有機物（全有機炭素の量）	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	1.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.1	1.1	1.1	1.2	3
基46	pH値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	6.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	5.8～8.6
基47	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
基48	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
基49	色度	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	2	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	5
基50	濁度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.4	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
	遊離残留塩素濃度	0.65	0.70	0.70	0.40	0.50	0.65	0.60	0.60	0.40	0.65	0.65	0.50	0.50	0.50	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55	0.65	0.50	0.50	0.90	0.1