番号	採取年月	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	11月2日	水質基準値 (mg/l)
	施設名称	新広田配水池系	山添配水池系	中筋配水池系	倭文配水池系	松帆配水池系	慶野配水池系	津井配水池系	志知配水池系	阿那賀配水池系	高区配水池系	中区配水池系	中区配水池系	低区配水池系	佐礼尾配水池系	松田配水池系	野原配水池系	長見山配水池系	原田配水池系	生子高区配水池系	生子低区配水池系	河内谷配水池系			倉川配水池系		潮美台配水池系	
	地点名称1	広田保育園	山添公会堂	南あわじ市緑庁舎	神道公会堂	志知川消防詰所	慶野公会堂	丸山海水浴場給水栓	志知口加圧所	伊毘オートキャンプ場	南あわじ市サイクリングターミナル	南あわじ市学校給食センター	入田公会堂	大榎列公会堂	市徳長水源前給水栓	小榎列公会堂	高公会堂	かるも公会堂	南あわじ市児童館	稲田南公会堂	八幡北公会堂	仁頃公会堂	吹上公会堂	沼島公園	土生消防詰所	沼島泊船着場	じゃのひれ配水池	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
基1	一般細菌	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物					＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003																		0.003
基4	水銀及びその化合物																											0.0005
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																											0.01
基6	鉛及びその化合物																											0.01
基7	ヒ素及びその化合物																											0.01
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																											0.05
基9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ					＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001																		0.01
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																											10
基11	フッ素及びその化合物								＜0.08	＜0.08																		0.8
基12	ホウ素及びその化合物																											1.0
基13	四塩化炭素																											0.002
基14	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																											0.05
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ					＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001																		0.04
基16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																											0.02
基17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																											0.01
基18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																											0.03
基19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																											0.01
基20	塩素酸					0.08	0.17	0.13	0.13	0.13																		0.6
基21	ｸﾛﾛ酢酸					＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002																		0.02
基22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ					＜0.001	＜0.001	0.009	0.010	0.012																		0.06
基23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸					＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004																		0.04
基24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ					＜0.001	＜0.001	0.009	0.009	0.010																		0.1
基25	臭素酸					＜0.001	＜0.001	0.002	0.002	0.002																		0.01
基26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ					＜0.001	＜0.001	0.030	0.032	0.036																		0.1
基27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸					＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02																		0.2
基28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ					＜0.001	＜0.001	0.010	0.011	0.012																		0.03
基29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ					＜0.001	＜0.001	0.002	0.002	0.002																		0.09
基30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ					＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008																		0.08
基31	亜鉛及びその化合物																											1.0
基32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物								0.04	0.03																		0.2
基33	鉄及びその化合物											＜0.03	＜0.03															0.3
基34	銅及びその化合物																											1.0
基35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物																											200
基36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物																											0.05
基37	塩化物ｲｵﾝ	16	17	12	16	21	15	17	17	17	14	14	14	15	23	22	15	15	17	17	17	19	18	18	21	22	15	200
基38	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	69																										300
基39	蒸発残留物	161							127	119																		500
基40	陰ｲｵﾝ界面活性剤																											0.2
基41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ																											0.00001
基42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ																											0.00001
基43	非ｲｵﾝ界面活性剤								＜0.005	＜0.005																		0.02
基44	ﾌｪﾉｰﾙ類																											0.005
基45	有機物(全有機炭素の量)	＜0.1	0.5	1.0	0.6	＜0.1	＜0.1	0.5	0.4	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	＜0.1	0.2	1.3	0.5	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	0.5	0.6	1.1	3
基46	pH値	7.0	7.6	7.3	7.4	7.0	7.1	7.5	7.7	7.7	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	6.7	7.0	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.9	8.1	7.9	5.8～8.6
基47	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
基48	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
基49	色度	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	5
基50	濁度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	2
	遊離残留塩素濃度	0.3	0.3	0.35	0.3	0.3	0.25	0.4	0.3	0.25	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.35	0.2	0.25	0.2	0.2	0.1	0.25	0.1	0.1	0.1