淡路市サービスセンター管理

番号	採取年月	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	平成24年11月20日	水質基準値(mg/l)
	地点名称1	志筑第2・3配水池	佐野第1・2・3配水池	大町配水池	大谷第1配水池	西岡配水池	鵜崎配水池	御手洗配水池	コミセン配水池	室津里配水池	育波里配水池	撫配水池	北山配水池	下河合配水区	北山配水池(柳沢老人福祉センター)	桃川配水池	尾崎配水池	尾崎高区配水池、北山配水池	遠田配水池	向谷配水池	山王山配水池	楠本配水池	久留麻配水池	河内配水池	月の山配水池	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100個/ml
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
基4	水銀及びその化合物																									0.0005
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																									0.01
基6	鉛及びその化合物					0.002						<0.001														0.01
基7	ヒ素及びその化合物							<0.001	<0.001																	0.01
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																									0.05
基9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素								0.8	2.0	2.0	2.0					1.1									10
基11	フッ素及びその化合物	0.14				0.20		0.11	0.11			<0.08	0.50		0.50	<0.08	0.13	0.10	0.12			0.12	0.10	0.14	0.14	0.8
基12	ホウ素及びその化合物	0.2											0.4		0.4	<0.1										1.0
基13	四塩化炭素																									0.002
基14	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																									0.05
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.04
基16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																									0.02
基17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																									0.01
基18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																									0.01
基20	塩素酸	0.20	0.12	0.11	0.10	0.09	0.25	0.14	0.12	<0.06	0.12	0.10	0.17	<0.06	0.17	0.11	<0.06	0.08	0.08	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11	0.09	0.6
基21	ｸﾛﾛ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
基22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.006	0.010	0.009	0.009	0.013	0.004	0.005	0.004	<0.001	0.003	0.003	0.001	<0.001	0.001	0.007	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	0.009	0.009	0.005	0.017	0.010	0.06
基23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
基24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	0.005	0.006	<0.001	<0.001	0.002	0.007	0.006	0.008	0.005	0.008	0.007	0.1
基25	臭素酸	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.01
基26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.022	0.027	0.026	0.023	0.032	0.015	0.019	0.014	0.008	0.013	0.011	0.011	0.004	0.012	0.021	<0.001	<0.001	0.004	0.027	0.023	0.028	0.016	0.039	0.027	0.1
基27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
基28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.008	0.009	0.009	0.008	0.012	0.005	0.007	0.005	0.001	0.003	0.002	0.003	<0.001	0.003	0.007	<0.001	<0.001	0.001	0.009	0.008	0.010	0.006	0.013	0.009	0.03
基29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.09
基30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08
基31	亜鉛及びその化合物																									1.0
基32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.03	0.02	0.02	<0.02	0.03	0.02								0.03				0.02	0.02					0.2
基33	鉄及びその化合物								0.06			<0.03														0.3
基34	銅及びその化合物																									1.0
基35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	26			14			15								14						15	15	15	13	200
基36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物								0.007																	0.05
基37	塩化物ｲｵﾝ	22	16	16	16	18	16	16	16	18	21	20	45	34	45	16	21	21	22	15	15	22	16	18	16	200
基38	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	50				76	62	66	69	74	75	72	99	110	100	40	52	63	59			72	46	70	78	300
基39	蒸発残留物	169	107	109	107	174	140	146	146	196	185	178	251	226	247	89	159	164	174	95	93	153	122	160	160	500
基40	陰ｲｵﾝ界面活性剤																									0.2
基41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ																									0.00001
基42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ																									0.00001
基43	非ｲｵﾝ界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
基44	ﾌｪﾉｰﾙ類																									0.005
基45	有機物(全有機炭素の量)	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.7	0.1	0.1	0.2	0.7	0.7	0.8	0.6	1.0	0.5	3
基46	pH値	7.7	7.8	7.8	7.9	7.6	7.9	7.7	7.6	7.3	7.1	6.8	7.0	6.6	7.0	7.7	6.5	6.7	7.1	7.6	7.7	7.5	7.6	7.4	7.7	5.8～8.6
基47	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基48	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基49	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5
基50	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	遊離残留塩素濃度	0.80	0.40	0.50	0.30	0.2	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.5	0.7	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.45	0.4	0.5	0.1