工務課管理

番号	採取年月	9月4日	9月4日	9月4日	水質基準値
	地点名称1	倭文配水池	高区配水池	南淡浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	気温	27.6	25.9	29.2	
	水温	28.4	23.0	28.5	
基1	一般細菌	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物				0.003mg/l
基4	水銀及びその化合物				0.0005mg/l
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物				0.01mg/l
基6	鉛及びその化合物				0.01mg/l
基7	ヒ素及びその化合物				0.01mg/l
基8	六価ｸﾛﾑ化合物				0.05mg/l
基9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ				0.01mg/l
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/l
基11	フッ素及びその化合物				0.8mg/l
基12	ホウ素及びその化合物				1mg/l
基13	四塩化炭素				0.002mg/l
基14	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ				0.05mg/l
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.04mg/l
基16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				0.02mg/l
基17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.01mg/l
基18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ				0.01mg/l
基19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ				0.01mg/l
基20	塩素酸				0.6mg/l
基21	ｸﾛﾛ酢酸				0.02mg/l
基22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ				0.06mg/l
基23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸				0.04mg/l
基24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ				0.1mg/l
基25	臭素酸				0.01mg/l
基26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ				0.1mg/l
基27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸				0.2mg/l
基28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ				0.03mg/l
基29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ				0.09mg/l
基30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ				0.08mg/l
基31	亜鉛及びその化合物				1mg/l
基32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物				0.2mg/l
基33	鉄及びその化合物				0.3mg/l
基34	銅及びその化合物				1mg/l
基35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物				200mg/l
基36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物				0.05mg/l
基37	塩化物ｲｵﾝ	17	13	16	200mg/l
基38	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)				300mg/l
基39	蒸発残留物				500mg/l
基40	陰ｲｵﾝ界面活性剤				0.2mg/l
基41	ジェオスミン	<0.000001	0.000001	0.000002	0.00001mg/l
基42	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/l
基43	非ｲｵﾝ界面活性剤				0.02mg/l
基44	ﾌｪﾉｰﾙ類				0.005mg/l
基45	有機物(全有機炭素の量)	0.7	0.9	1.4	3mg/l
基46	pH値	7.8	7.4	7.4	5.8～8.6
基47	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基48	臭　気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基49	色　度	<1	<1	<1	5度
基50	濁　度	<0.1	<0.1	<0.1	2度
	残留塩素	0.60	0.65	0.85	