南あわじ市サービスセンター管理

	項目	単位																												水質基準値
	採取年月		7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日	
	施設名称		新広田配水池系	山添配水池系	中筋配水池系	倭文配水池系	松帆配水池系	慶野配水池系	津井配水池系	志知配水池系	阿那賀配水池系	高区配水池系	中区配水池系	中区配水池系	低区配水池系	佐礼尾配水池系	松田配水池系	野原配水池系	長見山低区配水池系	長見山高区配水池系	原田配水池系	生子高区区配水池系	生子低区配水池系	河内谷配水池系			倉川配水池系		潮美台配水池系	
	地点名称1		広田保育園	山添公会堂	南あわじ市緑庁舎	神道公会堂	志知川消防屯所	慶野公会堂	丸山海水浴場給水栓	志知口加圧所	伊毘オートキャンプ場	南あわじ市サイクリングターミナル	南あわじ市学校給食センター	入田公会堂	大榎列公会堂	市徳長水源前給水栓	小榎列公会堂	高公会堂	かるも公会堂	八幡北公会堂	南あわじ市児童館	稲田南公会堂	下大日庵	仁頃公会堂	吹上公会堂	沼島公園	土生消防詰所	沼島泊船着場	じゃのひれ配水池	
	気温	℃	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23.1	23.6	24.5	23.9	24.0	23.8	23.8	23.5	25.2	24.3	24.6	25.1	23.4	24.3	25	23.6	25	23.6	
	水温	℃	22	25	24.5	26.5	23	21.5	24	25	25	24.1	25.3	23.6	23.6	23.1	24.3	23.9	22.0	25.5	22.0	25.4	24.7	25.8	25.1	23	23.7	24	23.7	
A 法令に基づく給水栓等における水質基準項目	1 一般細菌	CFU	0	2	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml
	2 大腸菌		検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l																												0.003mg/l
	4 水銀及びその化合物	mg/l																												0.0005mg/l
	5 セレン及びその化合物	mg/l																												0.01mg/l
	6 鉛及びその化合物	mg/l																												0.01mg/l
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l																												0.01mg/l
	8 六価クロム化合物	mg/l																												0.05mg/l
	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l																												0.01mg/l
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l																												10mg/l
	11 フッ素及びその化合物	mg/l																												0.8mg/l
	12 ホウ素及びその化合物	mg/l																												1mg/l
	13 四塩化炭素	mg/l																												0.002mg/l
	14 1,4-ジオキサン	mg/l																												0.05mg/l
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																												0.04mg/l
	16 ジクロロメタン	mg/l																												0.02mg/l
	17 テトラクロロエチレン	mg/l																												0.01mg/l
	18 トリクロロエチレン	mg/l																												0.01mg/l
	19 ベンゼン	mg/l																												0.01mg/l
	20 塩素酸	mg/l																												0.6mg/l
	21 クロロ酢酸	mg/l																												0.02mg/l
	22 クロロホルム	mg/l																												0.06mg/l
	23 ジクロロ酢酸	mg/l																												0.04mg/l
	24 ジブロモクロロメタン	mg/l																												0.1mg/l
	25 臭素酸	mg/l																												0.01mg/l
	26 総トリハロメタン	mg/l																												0.1mg/l
	27 トリクロロ酢酸	mg/l																												0.2mg/l
	28 ブロモジクロロメタン	mg/l																												0.03mg/l
	29 ブロモホルム	mg/l																												0.09mg/l
	30 ホルムアルデヒド	mg/l																												0.08mg/l
	31 亜鉛及びその化合物	mg/l																												1mg/l
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/l																												0.2mg/l
	33 鉄及びその化合物	mg/l																												0.3mg/l
	34 銅及びその化合物	mg/l																												1mg/l
	35 ナトリウム及びその化合物	mg/l																												200mg/l
	36 マンガン及びその化合物	mg/l																												0.05mg/l
	37 塩化物イオン	mg/l	17	11	11	11	20	14	10	9.9	9.3	12	12	13	12	12	18	14	15	15	17	13	13	16	15	16	17	16	16	200mg/l
	38 カルシウム,マグネシウム等（硬度）	mg/l																												300mg/l
	39 蒸発残留物	mg/l																												500mg/l
	40 陰イオン界面活性剤	mg/l																												0.2mg/l
	41 ジェオスミン	mg/l			<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001			0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.00001mg/l
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/l			<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/l
	43 非イオン界面活性剤	mg/l																												0.02mg/l
	44 フェノール類	mg/l																												0.005mg/l
	45 有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.2	0.6	1.0	0.9	0.1	<0.1	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1	0.2	1.4	1.4	0.4	1.2	1.1	1.4	1.5	0.7	0.7	0.7	1.0	3mg/l
	46 pH値		7.0	7.8	7.0	7.2	6.9	7.2	8.1	8.6	8.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	6.8	7.0	7.0	6.9	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	7.2	8.0	7.2	7.8	5.8～8.6
	47 味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
	48 臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
	49 色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度
	50 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度
	遊離残留塩素濃度		0.2	0.35	0.2	0.2	0.3	0.25	0.45	0.4	0.25	0.37	0.25	0.28	0.26	0.21	0.26	0.27	0.14	0.25	0.29	0.13	0.36	0.21	0.23	0.1	0.40	0.1	0.37	