淡路市サービスセンター管理

| 番号 | 採取年月 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 浄水場停止中 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月5日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 平成25年11月12日 | 水質基準値 (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 志筑第2・3配水池 | 住野第1・2・3配水池 | 大町配水池 | 大谷第1配水池 | 西岡配水池 | 鵜崎配水池 | 御手洗配水池 | コミセン配水池 | 室津里配水池 | 育波里配水池 | 撫配水池 | 北山配水池 | 下河合配水区 | 柳沢配水池 | 桃川配水池 | 尾崎配水池 | 東浦南区配水池、河合配水池 | 遠田配水池 | 向谷配水池 | 山王山配水池 | 楠本配水池 | 久留麻配水池 | 河内配水池 | 月の山配水池 | |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/ml |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 不検出 |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005 |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | <0.001 | 0.001 | <0.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基9 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
| 基10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | 1.1 | | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | | | | | 1.1 | | | | | | | | | 10 |
| 基11 | フッ素及びその化合物 | 0.33 | | | | 0.20 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | | | 0.08 | 0.61 | | 0.70 | <0.08 | 0.15 | | 0.39 | | | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.8 |
| 基12 | ホウ素及びその化合物 | 0.3 | | | | | | | | | | | 0.5 | | 0.5 | <0.1 | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基13 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002 |
| 基14 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基15 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04 |
| 基16 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基17 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基18 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01 |
| 基19 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基20 | 塩素酸 | 0.19 | 0.15 | 0.29 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.16 | <0.06 | 0.22 | 0.14 | <0.06 | | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.6 |
| 基21 | ｸﾛﾛ酢酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02 |
| 基22 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.007 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.010 | <0.001 | | <0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.006 | 0.027 | 0.019 | 0.06 |
| 基23 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | 0.04 |
| 基24 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | <0.001 | | <0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.1 |
| 基25 | 臭素酸 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.01 |
| 基26 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.010 | 0.022 | 0.019 | 0.025 | 0.019 | 0.015 | 0.033 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.012 | 0.002 | 0.016 | 0.022 | <0.001 | | <0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.031 | 0.015 | 0.041 | 0.033 | 0.1 |
| 基27 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2 |
| 基28 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.004 | 0.007 | <0.001 | | <0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 0.03 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09 |
| 基30 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08 |
| 基31 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基32 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | | 0.03 | | | | | | | | 0.02 | | | | 0.02 | 0.02 | | | | | 0.2 |
| 基33 | 鉄及びその化合物 | | | | | | <0.03 | | <0.03 | | | <0.03 | | | | | | | | | | | | | | 0.3 |
| 基34 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基35 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 44 | | | 11 | | | 14 | | | | | | | | 11 | | | | | | 13 | 13 | 9.3 | 9.7 | 200 |
| 基36 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | <0.005 | | <0.005 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基37 | 塩化物ｲｵﾝ | 28 | 10 | 11 | 9.6 | 18 | 11 | 13 | 12 | 17 | 19 | 19 | 45 | 30 | 48 | 9.9 | 20 | | 27 | 10 | 10 | 20 | 13 | 16 | 15 | 200 |
| 基38 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 68 | | | | 57 | 33 | 40 | 33 | 64 | 66 | 62 | 100 | 100 | 100 | 34 | 53 | | 110 | | | 60 | 41 | 66 | 71 | 300 |
| 基39 | 蒸発残留物 | 249 | 94 | 100 | 93 | 161 | 107 | 127 | 114 | 202 | 187 | 180 | 266 | 244 | 277 | 94 | 175 | | 266 | 108 | 106 | 157 | 134 | 160 | 162 | 500 |
| 基40 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 |
| 基41 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00001 |
| 基42 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00001 |
| 基43 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.02 |
| 基44 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005 |
| 基45 | 有機物(全有機炭素の量) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 3 |
| 基46 | pH値 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 6.6 | | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 5.8～8.6 |
| 基47 | 味 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常でない |
| 基48 | 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常でない |
| 基49 | 色度 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | 0.9 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | | 0.7 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 5 |
| 基50 | 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 |
| | 遊離残留塩素濃度 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.55 | | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.1 |