南あわじ市サービスセンター管理

| 番号 | 採取年月 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月20日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月28日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 8月6日 | 水質基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 新広田配水池系 | 山添配水池系 | 中筋配水池系 | 倭文配水池系 | 松帆配水池系 | 慶野配水池系 | 津井配水池系 | 志知配水池系 | 阿那賀配水池系 | 高区配水池系 | 中区配水池系 | 中区配水池系 | 低区配水池系 | 佐礼尾配水池系 | 松田配水池系 | 野原配水池系 | 長見山低区配水池系 | 長見山高区配水池系 | 原田配水池系 | 生子高区区配水池系 | 生子低区配水池系 | 河内谷配水池系 | | | 倉川配水池系 | | 潮美台配水池系 | |
| | 試料名称1 | 広田保育園 | 山添公会堂 | 南あわじ市緑庁舎 | 神道公会堂 | 志知川消防屯所 | 慶野公会堂 | 丸山海水浴場給水栓 | 志知口加圧所 | 伊琵オートキャンプ場 | 南あわじ市サイクリングターミナル | 南あわじ市学校給食センター | 入田公会堂 | 大榎列公会堂 | 市徳長水源前給水栓 | 小榎列公会堂 | 高公会堂 | かるも公会堂 | 八幡北公会堂 | 南あわじ市児童館 | 稲田南公会堂 | 下大日庵 | 仁頃公会堂 | 吹上公会堂 | 沼島公園 | 土生消防詰所 | 沼島泊船着場 | じゃのひれ配水池 | |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/ml |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 不検出 |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.003mg/l |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005mg/l |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/l |
| 基9 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| 基10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10mg/l |
| 基11 | フッ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.8mg/l |
| 基12 | ホウ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1mg/l |
| 基13 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002mg/l |
| 基14 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/l |
| 基15 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.04mg/l |
| 基16 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/l |
| 基17 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| 基18 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| 基19 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| 基20 | 塩素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6mg/l |
| 基21 | ｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/l |
| 基22 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.06mg/l |
| 基23 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.04mg/l |
| 基24 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1mg/l |
| 基25 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01mg/l |
| 基26 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1mg/l |
| 基27 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2mg/l |
| 基28 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03mg/l |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.09mg/l |
| 基30 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.08mg/l |
| 基31 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1mg/l |
| 基32 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2mg/l |
| 基33 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3mg/l |
| 基34 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1mg/l |
| 基35 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200mg/l |
| 基36 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05mg/l |
| 基37 | 塩化物ｲｵﾝ | 16 | 17 | 11 | 15 | 20 | 14 | 19 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 200mg/l |
| 基38 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300mg/l |
| 基39 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500mg/l |
| 基40 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2mg/l |
| 基41 | ジェオスミン | | | <0.000001 | <0.000001 | | | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | | | 0.000002 | | | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000003 | 0.00001mg/l |
| 基42 | 2-メチルイソボルネオール | | | <0.000001 | <0.000001 | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | <0.000001 | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/l |
| 基43 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02mg/l |
| 基44 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | | | | | | <0.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005mg/l |
| 基45 | 有機物(全有機炭素の量) | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | <0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 3mg/l |
| 基46 | pH値 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 5.8～8.6 |
| 基47 | 味 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常でない |
| 基48 | 臭　気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常でない |
| 基49 | 色　度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度 |
| 基50 | 濁　度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度 |
| | 遊離残留塩素 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.30 | 0.31 | 0.1 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.18 | 0.26 | 0.48 | 0.32 | 0.22 | 0.33 | 0.24 | 0.14 | 0.32 | 0.16 | 0.25 | 0.1 | 0.38 | 0.1 | 0.41 | |