南あわじ市サービスセンター管理

番号	採取年月	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月12日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月12日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	水質基準値
	地点名称1	新広田配水池系	山添配水池系	中筋配水池系	倭文配水池系	松帆配水池系	慶野配水池系	津井配水池系	志知配水池系	阿那賀配水池系	高区配水池系	中区配水池系	中区配水池系	低区配水池系	佐礼尾配水池系	松田配水池系	野原配水池系	長見山低区配水池系	長見山高区配水池系	原田配水池系	生子高区区配水池系	生子低区配水池系	河内谷配水池系			倉川配水池系		潮美台配水池系	
	試料名称1	広田保育園	山添公会堂	南あわじ市緑庁舎	神道公会堂	志知川消防屯所	慶野公会堂	丸山海水浴場給水栓	志知口加圧所	伊琵オートキャンプ場	南あわじ市サイクリングターミナル	南あわじ市学校給食センター	入田公会堂	大榎列公会堂	市徳長水源前給水栓	小榎列公会堂	高公会堂	かるも公会堂	八幡北公会堂	南あわじ市児童館	稲田南公会堂	下大日庵	仁頃公会堂	吹上公会堂	沼島公園	土生消防詰所	沼島泊船着場	じゃのひれ配水池	
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物																												0.003mg/l
基4	水銀及びその化合物																												0.0005mg/l
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																												0.01mg/l
基6	鉛及びその化合物																												0.01mg/l
基7	ヒ素及びその化合物																												0.01mg/l
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																												0.05mg/l
基9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ																												0.01mg/l
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																												10mg/l
基11	フッ素及びその化合物																												0.8mg/l
基12	ホウ素及びその化合物																												1mg/l
基13	四塩化炭素																												0.002mg/l
基14	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																												0.05mg/l
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																												0.04mg/l
基16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																												0.02mg/l
基17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																												0.01mg/l
基18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																												0.01mg/l
基19	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																												0.01mg/l
基20	塩素酸																												0.6mg/l
基21	ｸﾛﾛ酢酸																												0.02mg/l
基22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ																												0.06mg/l
基23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸																												0.04mg/l
基24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ																												0.1mg/l
基25	臭素酸																												0.01mg/l
基26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ																												0.1mg/l
基27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸																												0.2mg/l
基28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																												0.03mg/l
基29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ																												0.09mg/l
基30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ																												0.08mg/l
基31	亜鉛及びその化合物																												1mg/l
基32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物																												0.2mg/l
基33	鉄及びその化合物																												0.3mg/l
基34	銅及びその化合物																												1mg/l
基35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物																												200mg/l
基36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物																												0.05mg/l
基37	塩化物ｲｵﾝ	16	10	10	9.7	20	14	13	9.4	9.0	11	13	12	12	13	10	13	13	14	16	13	13	14	14	14	15	14	14	200mg/l
基38	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)																												300mg/l
基39	蒸発残留物																												500mg/l
基40	陰ｲｵﾝ界面活性剤																												0.2mg/l
基41	ジェオスミン																												0.00001mg/l
基42	2-メチルイソボルネオール																												0.00001mg/l
基43	非ｲｵﾝ界面活性剤																												0.02mg/l
基44	ﾌｪﾉｰﾙ類																												0.005mg/l
基45	有機物(全有機炭素の量)	0.2	0.6	0.9	0.7	0.1	<0.1	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	1.3	1.4	0.1	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	0.5	0.6	0.9	3mg/l
基46	pH値	7.0	7.5	7.1	7.3	6.8	7.1	7.4	7.8	7.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.6	7.1	7.1	6.9	7.7	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.8	7.8	7.5	5.8～8.6
基47	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基48	臭　気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基49	色　度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.5	<0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.9	<0.5	0.6	0.8	5度
基50	濁　度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度
	遊離残留塩素	0.31	0.41	0.32	0.27	0.28	0.27	0.3	0.40	0.32	0.31	0.42	0.34	0.32	0.28	0.70	0.37	0.25	0.43	0.35	0.20	0.43	0.14	0.37	0.1	0.41	0.1	0.41	