淡路市サービスセンター管理

番号	採取年月	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月13日
	地点名称1	志筑第2配水池	志筑第3配水池	佐野第1･2･3配水池	大町配水池	大谷第1配水池	西岡配水池	鵜崎配水池	御手洗配水池	ｺﾐｾﾝ配水池	室津里配水池	育波里配水池	撫配水池	北山配水池	北山配水池(下河合浄水場)	柳沢配水池	桃川配水池	尾崎配水池
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水
基1	一般細菌	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物																	
基4	水銀及びその化合物																	
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																	
基6	鉛及びその化合物						<0.001						<0.001					
基7	ヒ素及びその化合物																	
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																	
基9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素										1.8	2.0	2.0					
基12	フッ素及びその化合物	0.33	0.09				0.22		0.14	0.08			0.08	0.75		0.67		
基13	ホウ素及びその化合物	0.3	<0.1											0.4		0.4		
基14	四塩化炭素																	
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																	
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																	
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																	
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																	
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																	
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																	
基21	塩素酸	0.13	0.09	0.09	0.14	0.09	0.11	0.09	0.12	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.23	<0.06	0.22	0.08	<0.06
基22	ｸﾛﾛ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.002	0.009	0.010	0.009	0.013	0.008	0.008	0.025	0.008	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.010	<0.001
基24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	<0.004	0.004	0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.008	0.008	0.001	0.004	0.002	0.007	<0.001	0.007	0.007	<0.001
基26	臭素酸	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.017	0.027	0.028	0.026	0.032	0.025	0.022	0.048	0.025	0.002	0.009	0.006	0.016	<0.001	0.017	0.027	<0.001
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.005	0.009	0.009	0.008	0.010	0.009	0.007	0.014	0.008	<0.001	0.002	0.001	0.003	<0.001	0.003	0.009	<0.001
基30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.005	<0.001	0.006	0.001	<0.001
基31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物																	
基33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物			0.02	0.02	0.02		0.06	0.04	0.03							0.02	
基34	鉄及びその化合物									<0.03			<0.03					
基35	銅及びその化合物																	
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	45	14											42		39		
基37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物									<0.005								
基38	塩化物ｲｵﾝ	29	15	15	15	14	17	15	17	16	17	19	18	51	30	48	15	20
基39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	62	39				70	43	53	42	78	79	74	99	98	99		
基40	蒸発残留物	239	105	108	108	102	159	114	137	113	192	185	183	280	233	270	106	176
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤																	
基42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ																	
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ																	
基44	非ｲｵﾝ界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基45	ﾌｪﾉｰﾙ類																	
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.7	0.1
基47	pH値	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5	7.9	7.9	7.8	7.0	7.0	6.7	7.1	6.6	7.2	7.7	6.6
基48	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
基49	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素濃度	0.45	0.7	0.65	0.35	0.4	0.1	0.15	0.15	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.45	0.35	0.25	0.55

番号	採取年月		平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月13日	平成26年5月13日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	平成26年5月20日	水質基準値(mg/L)
	地点名称1	尾崎高区配水池、北山配水池	遠田配水池	高山配水池	山王山配水池	楠本配水池	久留麻配水池	河内配水池	月の山配水池	北部高区配水池	大町配水池	五斗長配水池	常盤配水池	江崎配水池	仁井配水池	常隆寺配水池	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
基1	一般細菌		0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌		検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物																0.003
基4	水銀及びその化合物																0.0005
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																0.01
基6	鉛及びその化合物																0.01
基7	ヒ素及びその化合物																0.01
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																0.05
基9	亜硝酸態窒素		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素											2.2	0.7				10
基12	フッ素及びその化合物		0.39			0.13	0.12	0.14	0.14		0.27						0.8
基13	ホウ素及びその化合物																1.0
基14	四塩化炭素																0.002
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																0.05
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																0.04
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																0.02
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																0.01
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																0.01
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																0.01
基21	塩素酸		0.07	0.08	0.09	0.15	0.07	0.12	0.06	0.09	0.11	<0.06	0.29	0.27	0.10	0.09	0.6
基22	ｸﾛﾛ酢酸		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
基23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ		<0.001	0.012	0.011	0.010	0.005	0.006	0.003	0.013	0.009	<0.001	0.014	0.014	0.008	0.009	0.06
基24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸		<0.004	0.005	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	0.004	0.005	<0.004	<0.004	0.04
基25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ		<0.001	0.008	0.008	0.009	0.006	0.003	0.002	0.007	0.008	0.001	0.007	0.007	0.007	0.007	0.1
基26	臭素酸		<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.01
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ		<0.001	0.031	0.029	0.031	0.018	0.013	0.007	0.030	0.026	0.002	0.033	0.033	0.024	0.025	0.1
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
基29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ		<0.001	0.010	0.009	0.011	0.006	0.004	0.002	0.009	0.008	<0.001	0.011	0.011	0.008	0.008	0.03
基30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ		<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.09
基31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.08
基32	亜鉛及びその化合物																1.0
基33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物			0.02	0.02					0.02	0.02				0.03	0.03	0.2
基34	鉄及びその化合物																0.3
基35	銅及びその化合物																1.0
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物							13									200
基37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物																0.05
基38	塩化物ｲｵﾝ		28	15	15	21	16	18	16	14	17	18	20	20	16	16	200
基39	ｶﾙｼｳﾑ･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		110			80	54	93	92		49	77	58	58			300
基40	蒸発残留物		258	110	104	166	136	167	178	99	135	186	140	136	118	122	500
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤																0.2
基42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ									<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001		0.00001
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ									<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001		0.00001
基44	非ｲｵﾝ界面活性剤		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02
基45	ﾌｪﾉｰﾙ類																0.005
基46	有機物(全有機炭素の量)		0.1	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.3	0.7	0.7	0.2	0.9	0.9	0.8	0.8	3
基47	pH値		6.8	7.7	7.8	7.5	7.4	7.3	7.6	7.7	7.6	6.7	7.6	7.7	7.8	7.7	5.8～8.6
基48	味		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基49	臭気		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基50	色度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
基51	濁度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	遊離残留塩素濃度		0.45	0.45	0.4	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.6	0.42	0.85	0.55	0.35	0.15	0.1