淡路市サービスセンター管理

番号	採取年月	平成27年7月7日	平成27年7月7日	平成27年7月7日	平成27年7月7日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月7日	平成27年7月7日	平成27年7月7日	平成27年7月7日	平成27年7月7日	浄水場休止中	平成27年7月7日	平成27年7月7日	平成27年7月7日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月7日	平成27年7月15日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	平成27年7月14日	水質基準値
	地点名称1	志筑第2配水池	志筑第3配水池	佐野第1・2・3配水池	大町配水池(塩素無添)	大谷第1配水池	西岡配水池	鵜崎配水池	御手洗配水池	ゴミセン配水池	室津里配水池	育波里配水池	撫配水池	北山配水池	北山配水池(下河合浄水場)	柳沢配水池	桃川配水池	尾崎配水池	尾崎配水池(尾崎浄水場)		遠田配水池	高山配水池	山王山配水池	楠本配水池	久留麻配水池	河内配水池	月の山配水池	北部高区配水池	大町配水池(大町会館)	五斗長配水池	常盤配水池	江崎配水池	仁井配水池	常隆寺配水池	(mg/L)
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
基1	一般細菌	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない		検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物																																	0.003
基4	水銀及びその化合物																																	0.0005
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																																	0.01
基6	鉛及びその化合物																																	0.01
基7	ヒ素及びその化合物																																	0.01
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																																	0.05
基9	亜硝酸態窒素																																	0.04
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ																																	0.01
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																																	10
基12	ﾌｯ素及びその化合物																																	0.8
基13	ﾎｳ素及びその化合物																																	1.0
基14	四塩化炭素																																	0.002
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																																	0.05
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																																	0.04
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																																	0.02
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																																	0.01
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																																	0.01
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																																	0.01
基21	塩素酸	0.32	0.18													0.19								0.26		0.56	0.27							0.6
基22	ｸﾛﾛ酢酸																																	0.02
基23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ																																	0.06
基24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸																																	0.03
基25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ																																	0.1
基26	臭素酸																																	0.01
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ																																	0.1
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸																																	0.03
基29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																																	0.03
基30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ																																	0.09
基31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ																																	0.08
基32	亜鉛及びその化合物																																	1.0
基33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物																																	0.2
基34	鉄及びその化合物																																	0.3
基35	銅及びその化合物																																	1.0
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物																																	200
基37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物																																	0.05
基38	塩化物ｲｵﾝ	29	18	11	12	11	20	10	13	10	17	18	18	44	31	41	11	19		28	10	11	23	11	17	16	11	10	17	22	18	10	10	200
基39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）																																	300
基40	蒸発残留物																																	500
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤																																	0.2
基42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001			<0.000001	0.00001
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001			<0.000001	0.00001
基44	非ｲｵﾝ界面活性剤																																	0.02
基45	ﾌｪﾉｰﾙ類																																	0.005
基46	有機物（全有機炭素の量）	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.6	0.1		0.1	0.5	0.5	0.8	0.5	1.2	0.6	0.6	0.5	0.1	1.1	0.9	0.5	0.5	3
基47	pH値	7.4	7.6	7.7	7.7	7.9	7.5	7.9	7.8	7.9	6.9	7.0	6.7	7.0	6.7	7.1	7.7	6.5		6.8	7.8	7.8	7.4	7.5	7.5	7.8	7.8	7.6	6.8	7.5	7.8	7.8	7.8	5.8～8.6
基48	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基49	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	5
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	遊離残留塩素濃度	0.4	0.4	0.4	0.45	0.4	0.25	0.55	0.4	0.7	0.45	0.3	0.4	0.5	0.65	0.5	0.5	0.6		0.65	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.40	0.45	0.4	0.45	1.8	0.6	0.4	0.1