淡路市サービスセンター管理

| 番号 | 採取年月 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 浄水場休止中 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月13日 | 浄水場休止中 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月13日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 平成27年10月20日 | 水質基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 志筑第2配水池 | 志筑第3配水池 | 佐野第1・2・3配水池 | 大町配水池(塩素滅菌) | 大谷第1配水池 | 西岡配水池 | 鵜崎配水池 | 御手洗配水池 | ゴミセン配水池 | 室津里配水池 | 育波里配水池 | 撫配水池 | 北山配水池 | 北山配水池(下河合浄水場) | 柳沢配水池 | 桃川配水池 | 尾崎配水池 | 堀農業用配水池、北山配水池 | 遠田配水池 | 高山配水池 | 山王山配水池 | 楠本配水池 | 久留麻配水池 | 河内配水池 | 月の山配水池 | 北部高区配水池 | 大町配水池(大町配水池) | 五斗長配水池 | 常盤配水池 | 江崎配水池 | 仁井配水池 | 常隆寺配水池 | (mg/L) |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100個/ml |
| 基2 | 大腸菌 | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 検出されない | 不検出 |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.003 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0005 |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基7 | ヒ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.04 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 基12 | ﾌｯ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.8 |
| 基13 | ﾎｳ素及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基14 | 四塩化炭素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.002 |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.04 |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基21 | 塩素酸 | 0.18 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | 0.07 | | | | | | | 0.21 | | 0.19 | 0.09 | | | | | | | 0.6 |
| 基22 | ｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.06 |
| 基24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 |
| 基25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 |
| 基26 | 臭素酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.01 |
| 基27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.1 |
| 基28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.03 |
| 基30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.09 |
| 基31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.08 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.3 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 |
| 基36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 基37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.05 |
| 基38 | 塩化物ｲｵﾝ | 29 | 22 | 12 | 12 | 12 | 19 | 14 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | | 32 | 22 | 14 | 19 | | 28 | 13 | 13 | 23 | 16 | 18 | 16 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 14 | 14 | 200 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
| 基40 | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 |
| 基41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2 |
| 基42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00001 |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00001 |
| 基44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.02 |
| 基45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.005 |
| 基46 | 有機物（全有機炭素の量） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 3 |
| 基47 | pH値 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 5.8～8.6 |
| 基48 | 味 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常でない |
| 基49 | 臭気 | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常を認めない | 異常でない |
| 基50 | 色度 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5 |
| 基51 | 濁度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2 |
| | 遊離残留塩素濃度 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.6 | | 0.6 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.2 | 0.45 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |