水質検査結果集計表　淡路市サービスセンター管理(浄水)　平成29年5月度

番号	採取年月	H29.5.9	H29.5.24	H29.5.24	H29.5.24	H29.5.24	H29.5.24	H29.5.16	H29.5.16	H29.5.29	H29.5.16	H29.5.9	H29.5.9	H29.5.9	H29.5.9	H29.5.16	H29.5.16	H29.5.29	H29.5.16	H29.5.9	H29.5.29		H29.5.9	H29.5.29	H29.5.9	H29.5.9	H29.5.9	H29.5.16	H29.5.16	H29.5.16	H29.5.16	水質基準値
	地点名称1	志筑第2配水池	志筑第3配水池	大谷第1-1配水池 佐野第1-2-3配水池	北部高区配水池	大町第2配水池	大町第1配水池	御手洗配水池	コミセン配水池	青鵜崎配水池 鵜崎配水池	西岡配水池	育波里配水池	撫配水池	五斗長配水池	室津里配水池	常盤配水池	江崎配水池	仁井配水池	常隆寺配水池	尾崎第1-2配水池	遠田配水池	尾崎高区配水池 北山配水池	北山配水池 柳沢第1配水池	下河合浄水場 北山配水池	高山配水池	桃川第2配水池	山王山配水池	月の山配水池	河内配水池	久留麻配水池	楠本配水池	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	給水栓水	(mg/L)
基1	一般細菌	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない		検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物																														0.003
基4	水銀及びその化合物										.00005未満					.00005未満													.00005未満		0.0005
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																														0.01
基6	鉛及びその化合物																														0.01
基7	ﾋ素及びその化合物																														0.01
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																														0.05
基9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素													1.9																	10
基12	ﾌｯ素及びその化合物	0.39	0.20				0.11				0.24				0.28						0.42		0.14					0.19	0.19		0.26	0.8
基13	ﾎｳ素及びその化合物	0.3	0.1																				0.1未満									1.0
基14	四塩化炭素																														0.002
基15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ																														0.05
基16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																														0.04
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																														0.02
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																														0.01
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																														0.01
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																														0.01
基21	塩素酸	0.11	0.11	0.09	0.09	0.12	0.08	0.06	0.07	0.10	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.15	0.08	0.09	0.35	0.24	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.15	0.06未満	0.14	0.6
基22	ｸﾛﾛ酢酸	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
基23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.002	0.007	0.013	0.014	0.010	0.011	0.008	0.009	0.009	0.007	0.001未満	0.001	0.001未満	0.030	0.010	0.008	0.011	0.008	0.001未満	0.001未満		0.002	0.001未満	0.010	0.010	0.010	0.010	0.021	0.001未満	0.012	0.06
基24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.03
基25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.007	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.001未満	0.002	0.001	0.005	0.008	0.008	0.011	0.006	0.001未満	0.001未満		0.005	0.001未満	0.007	0.007	0.007	0.005	0.007	0.001	0.010	0.1
基26	臭素酸	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.015	0.027	0.033	0.036	0.028	0.030	0.028	0.028	0.028	0.026	0.001未満	0.005	0.002	0.050	0.028	0.025	0.036	0.023	0.001未満	0.001未満		0.012	0.001未満	0.026	0.026	0.026	0.024	0.041	0.001	0.038	0.1
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.025	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.03
基29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.004	0.009	0.010	0.011	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.001未満	0.001	0.001未満	0.015	0.009	0.008	0.012	0.008	0.001未満	0.001未満		0.003	0.001未満	0.008	0.008	0.008	0.008	0.013	0.001未満	0.015	0.03
基30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満		0.002	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.09
基31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08
基32	亜鉛及びその化合物																														1.0
基33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.06							0.03	0.04	0.03						0.03	0.02	0.02					0.2
基34	鉄及びその化合物																														0.3
基35	銅及びその化合物																														1.0
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	50	27																				22								200
基37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物																														0.05
基38	塩化物ｲｵﾝ	29	19	14	15	15	15	16	15	15	17	17	17	17	20	14	15	16	15	19	28		25	31	14	13	14	16	18	17	19	200
基39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	74	52					71			65	82	71	71	81	41	42				120		91	110				89	90	70	100	300
基40	蒸発残留物	258	180	131	137	125	128	168	123	116	157	218	186	184	188	122	126	117	128	180	264		206	245	114	107	114	181	180	194	210	500
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤																														0.2
基42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ															000001未満	000001未満	000001未満													0.00001
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ															000001未満	000001未満	000001未満													0.00001
基44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02
基45	ﾌｪﾉｰﾙ類																														0.005
基46	有機物(全有機炭素の量)	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.1	0.1		0.4	0.2	0.7	0.6	0.6	0.4	1.0	0.2	0.8	3
基47	pH値	7.3	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2	7.7	7.1	6.7	6.7	7.3	7.7	7.7	7.9	7.8	6.4	6.6		6.8	6.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.5	7.1	7.4	5.8～8.6
基48	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基49	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない		異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	5
基51	濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	総合判定結果	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格		合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格	
	遊離残留塩素濃度	0.45	0.40	0.20	0.20	0.55	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.5	0.45	0.45	0.25	0.25	0.45	0.6	0.50	0.55	0.50		0.40	0.50	0.55	0.40	0.45	0.50	0.30	0.40	0.40	0.1