南あわじ市サービスセンター管理

番号	採取年月	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月16日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	平成30年5月9日	水質基準値
	地点名称1	広田配水池系	山添配水池系	中筋配水池系	倭文配水池系	松帆配水池系	慶野配水池系	津井配水池系	志知配水池系	志知配水池系	阿那賀配水池系	上田高区配水池系	上田中区配水池系	上田中区配水池系	上田低区配水池系	佐礼尾配水池系	松田配水池系	野原配水池系	長見山低区配水池系	長見山高区配水池系	長見山高区配水池系	生子高区配水池系	生子低区配水池系	河内谷配水池系				倉川配水池系		潮美台配水池系	
	試料名称1	広田第1水源	山添加圧所	緑庁舎	倭文市民交流センター	西路公園	慶野海水浴場	西淡グラウンド	志知口加圧所	伊賀浄化センター	南あわじ市ライフシンクターミナル	南あわじ市学校給食センター	入田公会堂	南あわじ市役所	市徳長水源前給水栓	小榎列公会堂	高会会堂	南あわじ市児童館	賀集公園	かるも公会堂	稲田南公会堂	下大日庵	仁頃公会堂	吹上公会堂	沼島公園	土生消防詰所	沼島泊船着場	じゃのひれ配水池		
基1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml
基2	大腸菌	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	不検出
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物																														0.003mg/L
基4	水銀及びその化合物																														0.0005mg/L
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物																														0.01mg/L
基6	鉛及びその化合物																														0.01mg/L
基7	ヒ素及びその化合物																														0.01mg/L
基8	六価ｸﾛﾑ化合物																														0.05mg/L
基9	亜硝酸態窒素																														0.04mg/L
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ																														0.01mg/L
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																														10mg/L
基12	フッ素及びその化合物																														0.8mg/L
基13	ホウ素及びその化合物																														1mg/L
基14	四塩化炭素																														0.002mg/L
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ																														0.05mg/L
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																														0.04mg/L
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																														0.02mg/L
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																														0.01mg/L
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ																														0.01mg/L
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ																														0.01mg/L
基21	塩素酸																														0.6mg/L
基22	ｸﾛﾛ酢酸																														0.02mg/L
基23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ																														0.06mg/L
基24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸																														0.03mg/L
基25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ																														0.1mg/L
基26	臭素酸																														0.01mg/L
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ																														0.1mg/L
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸																														0.03mg/L
基29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ																														0.03mg/L
基30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ																														0.09mg/L
基31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ																														0.08mg/L
基32	亜鉛及びその化合物																														1mg/L
基33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物																														0.2mg/L
基34	鉄及びその化合物																														0.3mg/L
基35	銅及びその化合物																														1mg/L
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物																														200mg/L
基37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物																														0.05mg/L
基38	塩化物ｲｵﾝ	16	12	10	12	19	14	15	11	11	10	10	11	11	11	22	12	12	13	13	13	13	15	14	15	14	14	13	200mg/L
基39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）																								26				300mg/L		
基40	蒸発残留物																												500mg/L		
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤																												0.2mg/L		
基42	ジェオスミン																	0.000005	0.000004	0.000004	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.00001mg/L		
基43	2-メチルイソボルネオール																	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L		
基44	非ｲｵﾝ界面活性剤																												0.02mg/L		
基45	ﾌｪﾉｰﾙ類																												0.005mg/L		
基46	有機物（全有機炭素の量）	0.1	0.6	0.8	0.6	0.1	0.1未満	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8	3mg/L		
基47	pH値	7.0	7.9	7.0	7.7	6.9	7.1	7.0	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.6	8.1	8.2	7.5	5.8～8.6		
基48	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基49	臭　気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常でない
基50	色　度	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度		
基51	濁　度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度		
	総合判定結果	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			
	残留塩素	0.35	0.65	0.37	0.35	0.30	0.32	0.36	0.42	0.26	0.52	0.24	0.30	0.38	0.62	0.54	0.40	0.36	0.45	0.37	0.37	0.24	0.33	0.26	0.28	0.43	0.12	0.40			