水質検査結果集計表　淡路市サービスセンター管理（浄水）　令和3年8月度

| 番号 | 採取年月 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月25日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月11日 | | 令和3年8月4日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月4日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月25日 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 志筑第2配水地 | 志筑第3配水池 | 大谷第1・2配水池<br>佐野第1・2・3配水池 | 北部高区配水池 | 大町配水池 | 御手洗配水池 | 南嶋崎配水池、嶋崎配水池 | 西岡配水池 | 撫配水池 | 五斗長配水池 | 西部配水池 | 常盤配水池 | 江崎配水池 | 仁井配水池 | 常隆寺配水池 | 尾崎配水池 | 逢田配水池 | 尾崎高区配水池、北山配水池 | 北山配水池 | 柳沢配水池 | 桃川第2配水池 | 月の山配水池 | 河内配水池 | 久留麻配水池 | 楠本配水池 |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 |
| | 気温 | 32.0 | 35.0 | 33.0 | 28.0 | 29.8 | 29 | 36 | 28 | 27.0 | 30.1 | 38.3 | 30.9 | 30.9 | 34.7 | 29.4 | 25.2 | 25.2 | | 26.8 | 28.6 | 30.0 | 28.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
| | 水温 | 23.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 27.0 | 28 | 30 | 30 | 23.0 | 27.0 | 25.0 | 30.5 | 26 | 28 | 28 | 17.0 | 25.0 | | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 26.5 | 26.0 | 29.0 | 25.0 |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基2 | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 基7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | | 0.1未満 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.6 |
| 基12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.53 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.38 | | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| 基13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 0.64 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 基14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 基20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 基21 | 塩素酸 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.06未満 | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
| 基22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002 | 0.002未満 |
| 基23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.009 | 0.006未満 | 0.039 | 0.035 | 0.006未満 | 0.024 | 0.017 | 0.027 | 0.030 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.027 | 0.019 | 0.026 | 0.022 | 0.006未満 | 0.006未満 | | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.025 | 0.009 | 0.009 | 0.019 | 0.036 |
| 基24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.003 | 0.006 | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.004 | 0.012 | 0.003未満 | 0.006 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.014 | 0.003未満 | 0.003未満 | | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.007 | 0.003未満 | 0.004 | 0.013 | 0.003未満 |
| 基25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 |
| 基26 | 臭素酸 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 |
| 基27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.05 | 0.01未満 | 0.08 | 0.07 | 0.01未満 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.01未満 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01未満 | 0.01未満 | | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| 基28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.003未満 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003未満 | 0.003未満 | | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.008 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.005 | 0.007 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.014 | 0.003未満 | 0.023 | 0.020 | 0.003未満 | 0.023 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.020 | 0.016 | 0.018 | 0.016 | 0.003未満 | 0.003未満 | | 0.003未満 | 0.005 | 0.016 | 0.004 | 0.007 | 0.016 | 0.019 |
| 基30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 |
| 基31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | | 0.02 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 基33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02未満 | 0.02未満 | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.05 | 0.02未満 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01 | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 基36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 63 | 23 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 31 | | 29 | 27 | 16 | 14 | 14 | 19 | 14 |
| 基37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.008 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 基38 | 塩化物ｲｵﾝ | 28 | 16 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 21 | 28 | | 34 | 29 | 14 | 14 | 9.4 | 14 | 13 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 68 | 46 | 41 | 41 | 42 | 74 | 44 | 76 | 60 | 70 | 70 | 42 | 41 | 42 | 41 | 61 | 120 | | 110 | 100 | 42 | 87 | 41 | 43 | 53 |
| 基40 | 蒸発残留物 | 300 | 150 | 120 | 120 | 150 | 140 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 | 96 | 91 | 85 | 93 | 200 | 230 | | 260 | 240 | 130 | 150 | 120 | 100 | 130 |
| 基41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 基42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 基44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 基45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |
| 基47 | pH値 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 6.6 | 7.0 | | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
| 基48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基50 | 色度 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 基51 | 濁度 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| | 総合判定結果 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| | 遊離残留塩素 | 0.50 | 0.60 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.6 | | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.65 | 0.20 |

| 管理設定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ｳﾗﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾆｯｹﾙ及びその化合物 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.003 | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾄﾙｴﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 亜塩素酸 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| | 抱水ｸﾛﾗｰﾙ | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001未満 | 0.002未満 | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.006 | 0.002未満 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |
| | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 遊離炭酸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臭気強度(TON) | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| | 蒸発残留物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 濁度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| | 従属栄養細菌 | 1 | 48 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |