

番号	採取年月	令和3年6月2日	令和3年6月2日	令和3年6月2日	基準値(mg/L)
	地点名称1	倭文配水池	上田高区配水池	南淡浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	気温	21.0	21.0	23.0	
	水温	20.0	19.3	22.9	
基1	一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
基3	カドジム及びその化合物				0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物				0.0005mg/L以下
基5	ゼレン及びその化合物				0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物				0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物				0.01mg/L以下
基8	六価カム化合物				0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素				0.04mg/L以下
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ				0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物				0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物				1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素				0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン				0.05mg/L以下
基16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04mg/L以下
基17	ジクロロタノン				0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン				0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン				0.01mg/L以下
基20	ベンゼン				0.01mg/L以下
基21	塩素酸				0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸				0.02mg/L以下
基23	クロロカルム				0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸				0.03mg/L以下
基25	ジプロモクロロメタン				0.1mg/L以下
基26	臭素酸				0.01mg/L以下
基27	総リハロメタン				0.1mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸				0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下
基30	プロモカルム				0.09mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物				1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物				0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物				1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物				0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	9.9	12	17	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300mg/L以下
基40	蒸発残留物				500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下
基42	ジェオスシン	0.000003	0.000007		0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.000001未満		0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下
基45	フェノール類				0.005mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	1.1	1.5	3mg/L以下
基47	pH値	7.9	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
基51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.70	0.70	0.55	

管 理 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物			0.02以下
	ワラン及びその化合物			0.002以下
	ニッケル及びその化合物			0.02以下
	1,2-ジクロロエタン			0.004以下
	トルエン			0.4以下
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			0.08以下
	亜塩素酸			0.6以下
	二酸化塩素			0.6以下
	ジクロロセニトリル			0.01以下
	抱水クロラール			0.02以下
	農薬類			
	残留塩素			1以下
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			10以上100以下
	マンガン及びその化合物			0.01以下
	遊離酸			20以下
	1,1,1-トリクロロエタン			0.3以下
	メチル- <i>β</i> -チルエーテル			0.02以下
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)			3以下
	臭気強度(TON)			3以下
	蒸発残留物			30以上200以下
	濁度			1以下
	pH値			7.5程度
	ラゲリア指数			-1程度以上±付近
	従属栄養細菌			2000以下
	1,1-ジクロロエチレン			0.1以下
	アルミニウム及びその化合物			0.1以下