水質検査結果集計表　　淡路市サービスセンター管理（浄水）　　令和5年8月度

| 番号 | 採取年月 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月1日 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月7日 | 令和5年8月7日 | 基準値(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地点名称1 | 志筑第2配水地 | 志筑第3配水池 | 大谷第1・2配水池<br>佐野第1・2・3配水池 | 北部高区配水池 | 大町配水池 | 御手洗配水池 | 南鵜崎配水池、<br>鵜崎配水池 | 西岡配水池 | 撫配水池 | 五斗長配水池 | 西部配水池 | 常盤配水池 | 仁井配水池 | 尾崎配水池 | 遠田配水池 | 柳沢配水池 | 桃川第2配水池 | 月の山配水池 | 河内配水池 | 久留麻配水池 | 楠本配水池 | |
| | 試料名称1 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | 給水栓水 | |
| | 気温 | 40.5 | 38.9 | 36.0 | 30.7 | 40.0 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 33.0 | 31.5 | 35.5 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 31.5 | 29.4 | 31.8 | 30.6 | |
| | 水温 | 24.0 | 30.5 | 30.0 | 27.5 | 29.5 | 30.0 | 33.0 | 29.0 | 31.0 | 29.5 | 25.0 | 32.0 | 29.0 | 17.0 | 28.0 | 31.0 | 29.0 | 34.0 | 29.0 | 30.0 | 30.7 | |
| 基1 | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100個/ml以下 |
| 基2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| 基3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003mg/L以下 |
| 基4 | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.0005mg/L以下 |
| 基5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 基6 | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 基7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 基8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 基9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04mg/L以下 |
| 基10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.1未満 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.1未満 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 10mg/L以下 |
| 基12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.45 | 0.23 | 0.09 | 0.08未満 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.40 | 0.11 | 0.08未満 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.34 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.8mg/L以下 |
| 基13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 0.5 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1.0mg/L以下 |
| 基14 | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002mg/L以下 |
| 基15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05mg/L以下 |
| 基16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04mg/L以下 |
| 基17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 基18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 基19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 基20 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 基21 | 塩素酸 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.6mg/L以下 |
| 基22 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 基23 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.008 | 0.019 | 0.043 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | 0.010 | 0.006未満 | 0.011 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.019 | 0.016 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.010 | 0.023 | 0.006未満 | 0.036 | 0.010 | 0.041 | 0.06mg/L以下 |
| 基24 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.011 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.005 | 0.009 | 0.003未満 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.03mg/L以下 |
| 基25 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.1mg/L以下 |
| 基26 | 臭素酸 | 0.001未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.004 | 0.005 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.01mg/L以下 |
| 基27 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01未満 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.1mg/L以下 |
| 基28 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.004 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.006 | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.007 | 0.03mg/L以下 |
| 基29 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.003未満 | 0.004 | 0.013 | 0.010 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.010 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.010 | 0.022 | 0.03mg/L以下 |
| 基30 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.009未満 | 0.09mg/L以下 |
| 基31 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.08mg/L以下 |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1.0mg/L以下 |
| 基33 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.02未満 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.04 | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.03 | 0.04 | 0.02未満 | 0.2mg/L以下 |
| 基34 | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.3mg/L以下 |
| 基35 | 銅及びその化合物 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1.0mg/L以下 |
| 基36 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 65 | 34 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 24 | 30 | 24 | 15 | 13 | 17 | 19 | 18 | 200mg/L以下 |
| 基37 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05mg/L以下 |
| 基38 | 塩化物ｲｵﾝ | 32 | 22 | 13 | 14 | 14 | 18 | 16 | 21 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 22 | 31 | 28 | 15 | 15 | 20 | 17 | 21 | 200mg/L以下 |
| 基39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 66 | 50 | 40 | 40 | 41 | 78 | 41 | 110 | 69 | 66 | 66 | 40 | 40 | 60 | 120 | 85 | 41 | 83 | 72 | 54 | 68 | 300mg/L以下 |
| 基40 | 蒸発残留物 | 270 | 140 | 100 | 110 | 120 | 170 | 110 | 180 | 160 | 150 | 150 | 100 | 110 | 160 | 220 | 190 | 100 | 180 | 160 | 140 | 180 | 500mg/L以下 |
| 基41 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2mg/L以下 |
| 基42 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.00001mg/L以下 |
| 基43 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.00001mg/L以下 |
| 基44 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.02mg/L以下 |
| 基45 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005mg/L以下 |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.9 | 0.9 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 3mg/L以下 |
| 基47 | pH値 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 基48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 基49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 基50 | 色度 | 0.9 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 基51 | 濁度 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 2度以下 |
| | 総合判定結果 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| | 遊離残留塩素 | 0.55 | 0.40 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.40 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.60 | 0.50 | |