

番号	採取年月	令和6年3月6日	令和6年3月6日	令和6年3月6日	基準値(mg/L)
	地点名称1	倭文配水池	上田高区配水池	南淡浄水場	
	試料名称1	給水栓水	給水栓水	給水栓水	
	気温	6.9	7.0	7.3	
	水温	11.8	9.0	9.2	
基1	一般細菌	0	0	0	100個/ml以下
基2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物				0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物				0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物				0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物				0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物				0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物				0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素				0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン				0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物				0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物				1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素				0.002mg/L以下
基15	1,4-ジ'オキサン				0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン				0.04mg/L以下
基17	ジ'クロロメタン				0.02mg/L以下
基18	テ'クロロエチレン				0.01mg/L以下
基19	トリ'クロロエチレン				0.01mg/L以下
基20	ベンゼン				0.01mg/L以下
基21	塩素酸				0.6mg/L以下
基22	クロ'酢酸				0.02mg/L以下
基23	クロ'ホルム				0.06mg/L以下
基24	ジ'クロ'酢酸				0.03mg/L以下
基25	ジ'プロモ'クロ'メタン				0.1mg/L以下
基26	臭素酸				0.01mg/L以下
基27	総トリ'ハロメタン				0.1mg/L以下
基28	トリ'クロ'酢酸				0.03mg/L以下
基29	プロモジ'クロ'メタン				0.03mg/L以下
基30	プロモ'ホルム				0.09mg/L以下
基31	ホルムアル'デヒド'				0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物				1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物				0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物				1.0mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物				0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	15	13	17	200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300mg/L以下
基40	蒸発残留物				500mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下
基42	ジ'エオスミン		0.000001未満	0.000004	0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソ'ボルネオール		0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下
基45	フェノール類				0.005mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0	1.0	1.5	3mg/L以下
基47	pH値	7.5	7.4	7.3	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	0.5未満	0.5未満	0.6	5度以下
基51	濁度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	総合判定結果	適合	適合	適合	
	遊離残留塩素	0.60	0.60	0.70	